

## PROTOKOLL ZUR KLASSIFIZIERUNG DES BRANDVERHALTENS EINES WERKSTOFFS

Laut Beschluss vom 21. November 2002 in seiner abgeänderten Fassung zum Brandverhalten von Bau- und  
Ausbauprodukten  
Vom Innenministerium zugelassenes Pilotlabor (Beschluss vom 5. Februar 1959 in seiner abgeänderten  
Fassung)

Seule la version française fait foi  
Allein die Französische Fassung ist verbindlich

**Nr. RA15-0149**

**Gültig 5 Jahre ab dem 19. Juni 2015**

**Material vorgelegt von:**

SARECO GmbH  
Birkhof 14, Postfach 7024  
49479 IBBENBUREN  
DEUTSCHLAND

**Handelsmarke:**

DUHOSPAN FR. MELAMINFACED CHIPBOARD

**Kurzbeschreibung:**

In der Masse feuersicher imprägnierte Spanholzplatten der Artikelbezeichnung "SPANO  
ANTIVLAM", auf der sichtbaren Seite mit Melamindekorpapier beklebt (Melaminleber).  
Die gegenüberliegende Seite ist mit einem ähnlichen rückseitigen Melaminpapier beklebt.  
Nominale Dicken der Spanholzplatten: 12 und 19 mm.  
Nominale Dichte der Spanholzplatte: 745 kg/m<sup>3</sup>.  
Nominale Flächenmassen des Melamindekorpapier: 80 und 90 g/m<sup>2</sup>.  
Gemessene Oberflächenmassen: ca. 9 und 13 kg/m<sup>2</sup>.  
Farbtöne: unterschiedlich.

**Art der Prüfung:**

Materialprüfung unter Bestrahlung

**Für jede Anwendung, für die das  
Produkt nicht der CE-Markierung  
unterliegt, geltende Klassifizierung:**

**M1** gültig für eine Dicke von 12 mm

**M2** gültig für eine Dicke von 19 mm

**Gültigkeit der Klassifizierung (Anhang 2 – Absatz 5):** Grundsätzlich unbegrenzt.  
unter Berücksichtigung der sich aus den im beiliegenden Prüfbericht Nr. RA15-0149 ergebenden Kriterien.

Dieses Protokoll bescheinigt ausschließlich die Eigenschaften der geprüften Probe und lässt keine Rückschlüsse auf  
ähnliche Produkte zu. Infolgedessen kommt es keiner Produktzertifizierung im Sinne der Artikel L 115-27 bis L 115-33  
und R 115-1 bis R 115-3 des Verbraucherschutzgesetzes gleich.

**Ändern der Kurzbeschreibung.**

Das Dokument RA15-0149 des 04. August 2015 ersetzt das Dokument RA15-0149 der  
19. Juni 2015.

Champs-sur-Marne, 04. August 2015

Der Laborverantwortliche für  
Brandverhalten



**Nicolas ROURE**

Es sind nur vollständige Vervielfältigungen des vorliegenden Klassifizierungsprotokolls bzw. des Klassifizierungsprotokolls und  
des beigefügten Prüfberichts zusammengenommen zulässig.

**CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BATIMENT**

SIÈGE SOCIAL > 84 AVENUE JEAN JAURÈS | CHAMPS-SUR-MARNE | 77447 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

TÉL. (33) 01 64 68 84 12 | FAX. (33) 01 64 68 84 79 | [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)

MARNE-LA-VALLÉE | PARIS | GRENOBLE | NANTES | SOPHIA-ANTIPOLIS